



Sikkerhet på campingplassen



Et felles ansvar





Trygg og sikker camping

Brannvesenene i Telemark og Buskerud har tatt utgangspunkt i gjeldende lovverk, samt temaveiledningen for campingplasser som er utarbeidet av Norsk brannvernforening.



Foto: MHBR

Vi vil med denne brosjyren ønske at alle, både eiere, drivere og brukere av campingplasser skal ha en trygg og sikker opplevelse når de oppholder seg der.

Det kreves at eier, driver og bruker av campingplasser setter seg inn i eksisterende lovverk og veiledninger. Dette er et minstekrav, slik at alle i fellesskap kan heve brannsikkerheten.



Forskriftene setter krav om minimum 3 meter mellom campingenheter.

Brannvesenet anbefaler 4 meter eller mer. Lengre avstand mellom enhetene vil gi bedre sikkerhet for rømming og slokking.



Ord og uttrykk

- En campingenhet er campingvogn med fortelt og/ eller plattning. Denne tilfredsstillers normalt ikke kravet til å stå i mot brann i 30 minutter. Kravet til minsteavstand mellom campingvogner alene er minst 3 meter. Brannvesenet anbefaler 4 meter eller mer.
- Når det gjelder «spikertelt», er dette et byggverk som er søknadspliktig i forhold til plan- og bygningsloven på lik linje med en hytte. Ta kontakt med bygningsavdelingen i din kommune for å få en orientering om regler og prosedyrer.
- Spikertelt regnes som en egen branncelle med tak og vegger slik at konstruksjonen danner et tett rom. Den skal tilfredsstillere EI 30-krav. Det vil si at konstruksjonen skal stå i mot en brann i 30 minutter. Så lenge kravet til EI 30 ikke kan dokumenteres, krever plan- og bygningslovgivningen at det skal være minimum 8 meter mellom spikerteltene.
- Campingbil defineres som vanlig campingvogn når den brukes til overnatting.



Spikertelt regnes som hytte. Dersom spikerteltet ikke har en dokumentasjon som tilfredsstillers lovverket, skal det være 8 meter mellom hver. Dersom dokumentasjonen tilfredsstillers lovverket, må man rette seg etter reglene om avstand mellom campingenheter som er minimum 3 meter. Brannvesenet anbefaler 4 meter eller mer.



Slokkeutstyr

Det skal være slokkeutstyr i hver campingenhet. Det anbefales minimum et 6kg apparat med pulver eller et 6l skumapparat.

I tillegg skal det være tilstrekkelig med slokkeutstyr på campingplassen.



Røyk- & gassvarslere

Det er påbudt med røykvarslere i hver enhet. Ref TEK 10 § 11-12. Det anbefales også å bruke gassvarslere. Røyk- og gassvarslere må monteres ut fra monteringsbeskrivelsen som skal følge hvert produkt. Husk å sjekke batteriene og funksjonaliteten regelmessig på varslerne.



Bruk av åpen varme eller bruk av grill

Skal det benyttes åpen varme, bør det være tilrettelagt for dette med egne bålplasser. Denne anbefalingen gjelder for bålpanne, utepeis, grill og lignende, men ikke for gassgrillere. Ved bruk av engangsgrillere må det tilrettelegges med tanke på stabilitet og underlag. Brukte engangsgrillere må kastes i egnede beholdere.



Bruk av gass

Det er ikke tillatt å ha beholdere med brannfarlig gass inne i campingvogn eller bobil. Disse skal kun oppbevares i avsatt rom for slikt utstyr. I fortelt bør det maksimalt være en 11 kg gassflaske knyttet til gassutstyret. Denne flasken må oppbevares i avsatt rom for slikt utstyr når den ikke er i bruk. Gasslange skal ikke være lenger enn 1,5 m. Utfyllende informasjon om sjekk av gassgrill: <http://www.dinside.no/bolig/dette-bor-du-sjekke-pa-gassgrillen/61064849>



Bruksanvisningen skal følges for det aktuelle produktet.

Om eier oppbevarer og lagrer gass, må dette skje i henhold til forskrift utgitt av Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB). Slangen på bildet nede til høyre bør skiftes pga. sprekker og utløpt dato.



NYTTIGE TIPS

- Flasker oppbevares stående, luftig og sikres mot velt
- Ved plassering i skap skal det være god lufting ved gulvnivå til det fri
- Gass skal ikke oppbevares på lave punkter som kjeller eller andre rom under terreng
- Husk å sjekke slanger og koblinger regelmessig. I tillegg anbefales det å utføre egenkontroll på utstyret før det tas i bruk
- Slinger anbefales skiftet med et intervall på mellom 2-3 år avhengig av bruk og omgivelser
- Trykkregulator skiftes etter maksimum 5 år



Foto: MHBR



Adkomstvei på campingplassen

Det er viktig at det er ryddige og brede nok veier inne på campingplassområdet slik at utrykningskjøretøy lett kan komme til. Dette er også hensiktsmessig med tanke på snørydding og lignende.

Videre bør det være tilgang til alle vognene fra minst to kjørbare veier. Man bør unngå å ha blindveier.



Parkering

Bil uten overnattingsmulighet kan plasseres i mellomrommet mellom campingenheter.

Campingvognene skal plasseres slik at de enkelt kan flyttes i tilfelle brann eller av andre årsaker.



Avfallshåndtering

Avfall som inneholder brannfarlige materialer skal tømmes på anvist sted og i tilpasset beholder som bør være merket med brannfarlig avfall.

Den skal være plassert trygt i forhold til omgivelsene. Containere bør ha minimum 8 meter til brennbar bygning, opplag eller lignende ifølge Norsk brannvernforenings temaveiledning for plassering av containere og avfallsbeholdere. Eier/driver bør undersøke med forsikringsselskap om egne krav på dette.




Avfallsbeholdere og containere må plasseres i god avstand fra bygning, og ikke som i dette tilfellet. En brann i containerne vil lett smitte over påbygningen.

Elektriske opplegg og installasjoner

Montering og forandringer i det elektriske anlegget, skal utføres av kvalifiserte personer. Det bør foretas kontroll av det elektriske anlegget hvis det er lenge siden dette er utført. Det må brukes minst mulig skjøteledninger. Sjekk at ledningsnett er riktig dimensjonert i forhold til belastningen. Pass på at ledninger og utstyr er godkjent for den bruk det er tiltenkt. Se etter synlige skader og vær oppmerksom på tilkoblingspunktet ute ved campingenheten, da dette er spesielt utsatt for variert vær- og temperaturforhold.

Råd til eier angående bruk av plassen og endring av oppstillingsplasser

Står vognene for tett eller det er dårlig adkomst og lignende kan en omorganisering av hele plassen være til god hjelp. Da slipper man å flytte på en og en campingenhet, rad eller lignende. For å sikre at gjester følger reglene kan eier og bruker fastlegge krav for hvordan en ønsker at gjestene skal bruke campingplassen. Oppslag kan plasseres rundt på området, og/eller tas med i for eksempel en leiekontrakt.



Lykke til videre med brannsikkerheten
Til slutt ønsker brannvesenene i Telemark og Buskerud lykke til med arbeidet med å unngå brann på nettopp din campingplass. Skulle det være spørsmål så ta gjerne kontakt med ditt brannvesen.

Lovverket og forskrifter finnes på bl.a. www.lovdatab.no, eller kan bestilles sammen med veiledninger hos bl.a. Norsk brannvernforening.

Denne brosjyren finnes på hjemmesiden til alle kommunene i Telemark og Buskerud.

Brann - 110
Politi - 112
Ambulanse - 113



Ved brann:

- Alle som kan bli truet varsles, brannvesenet tilkalles på tlf. 110
- Slukking iverksettes med tilgjengelig utstyr.
- Fjern truede biler og utstyr