

Viktige ord og uttrykk

- **Avløpsvatn:** det vatnet som er i bruk inne i hus/hytter, til toalett og bad eller kjøkken.
- **Gråvatn:** avløp fra kjøkken, bad, vaskerom eller liknand
- **Svartvatn:** avløp fra vassklosset
- **Innlagt vatn:** vatn frå brønn, vassverk, cisterneanlegg eller liknande som gjennom røyr, leidningar eller liknande fysisk er ført gjennom vegg
- **pe (personequivalestar):** organisk stoff som brytast ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk over 5 døgn (BOF5) på 60 gram oksygen pr. døgn
- **Resipient:** vassførekomst som mottar forureiningar frå avløpsanlegg. Resipienten for infiltrasjonsanlegg er grunnvatn. Resipienten for alle andre typar anlegg er overflatevatn (bekk, elv, innsjø og tjern)
- **Sanitært avløpsvatn:** avløpsvatn som i hovudsak kjem i frå menneskets stoffskifte og frå husholdningsaktivitetar, herunder frå vassklosset, kjøkken, bad, vaskerom eller liknande.
- **Kommunalt avløpsvatn:** er begrensa til sanitært avløpsvatn aleine eller i blanding med industrielt avløpsvatn og/eller overvatn
- **Slamavskiljar/septiktank:** ein eller fleire tankar der avløpsvatnet samlast. Slamet holdast tilbake i slamavskiljaren, medan vatnet ledast vidare til grøft/basseng ol.
- **Tett tank:** ein tank der avløpsvatn går inn, men ikkje ut. Tanken skal være heilt tett og skal tømast i medhald eige forskrift.
- **Dykker:** det er denne som hindrar at slammet renner ut i grøft/basseng. Dykkeren sitter på røret ut frå slamavskiljaren/septiktanken.
- **Skiljevegg:** slamavskiljarar er delt i fleire kammer. Veggene mellom desse kallast skiljevegger.
- **Fordelingskum/pumpekum:** eigen kum mellom slamavskiljar/septiktank og grøft/basseng. Kummen syter for at avløpsvatnet fordelast jevnt i grøftar/basseng.

